



# 防爆合格证

证号: GYB16.1934X

由 沈阳振科仪表有限公司

制造的产品:

(地址: 沈阳市浑南新区新隆街7号206室)

名称 振动变送器

型号规格 VT9299-a-b3c-d-e-f

防爆标志 Ex d II C T6 Gb

产品标准 Q/SZK.02-2014

图样编号 9299-00

经图样及技术文件的审查和样品检验, 确认上述产品符合 GB 3836.1-2010、GB 3836.2-2010 标准, 特颁发此证。

本证书有效期: 2016年12月10日至2021年12月9日

- 备注
1. 安全使用注意事项见使用说明书。
  2. 证书编号后缀“X”表明产品具有安全使用特殊条件: 涉及产品隔爆接合面的维修须联系产品制造厂商; 产品使用环境温度 $-20^{\circ}\text{C}\sim+60^{\circ}\text{C}$ 。
  3. 型号规格说明: a代表满量程范围; b代表安装螺栓, 可为0~9或X; c代表接头规格, 可为1~3; d代表高通滤波器; e代表低通滤波器; f代表壳体材质, 可为空白或1。
  4. 产品外壳防护等级IP66。

站长

国家级仪器仪表防爆安全监督检验站

颁发日期二〇一六年十二月十日

本证书仅对与认可文件和样品一致的产品有效。

地址: 上海市漕宝路103号  
邮编: 200233

网址: [www.nepsi.org.cn](http://www.nepsi.org.cn)  
Email: [info@nepsi.org.cn](mailto:info@nepsi.org.cn)

电话: +86 21 64368180  
传真: +86 21 64844580